

Iłża, dnia 21.08.2015r.

IGP.271.21.4.2015

Zapytania SIWZ

na "Przebudowę oświetlenia zewnętrznego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iłży - obwody nr 3 i 4"

Zapytania do Zamawiającego:

1. Czy przy układaniu kabli należy przewidzieć wykonanie przecisków, lub rozebranie nawierzchni utwardzonych pod drogami i chodnikami, jeśli tak to czy zostanie zmieniony przedmiar robót.
2. Trasa kabla przebiega przez wyasfaltowane boisko. Czy przewiduje się rozebranie i naprawę asfaltu, jeśli tak to czy zostanie zmieniony przedmiar robót.
3. Na całej długości od słupa 3/12 do słupa 4/14 i 4/18 ułożony jest asfalt. Czy przewiduje się rozebranie i ponowne wykonanie asfaltu, jeśli tak to czy zostanie zmieniony przedmiar robót.
4. W dokumentacji brak schematu tablicy RO, oraz jej zasilania - czy schematy zostaną uzupełnione.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Ad 1. Przy układaniu kabli należy w cenie oferty uwzględnić rozebranie nawierzchni utwardzonych pod drogami i chodnikami wraz z przywróceniem nawierzchni do stanu poprzedniego.

Ad.2. W cenie oferty należy uwzględnić rozebranie i naprawę asfaltu w miejscu przebiegu kabla przez boisko.

Ad.3. W cenie oferty należy uwzględnić rozebranie i ponowne wykonanie asfaltu na całej długości od słupa 3/12 do słupa 4/14 i 4/18.

Ad. 4. Tablicę rozdzielczą RO należy wykonać jako RG zgodnie ze schematem tablicy rozdzielczej RG zawartym w dokumentacji projektowej oraz należy przenieść zasilanie istniejących obiektów Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z istniejącego złącza do zaprojektowanej tablicy rozdzielczej RG.

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa