

Iłża, dnia 02.12.2016r.

IGP. 271. 21.1.2016

Zapytanie Nr 2 do SIWZ

„Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej co i cwu na osiedlu Zuchowiec w Iłży – I etap”

Zapytania do Zamawiającego:

1. Zakres przetargu etap I – obejmuje wykonanie sieci 4 przewodowej od punktu W (komora) do trójnika T2 włącznie, nie obejmuje przyłączy z T1 do punktu P i z T2 do budynku B 8, jak należy zakończyć pozostawiony w ziemi trójnik?

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Ad. 1 Pozostawione w ziemi końcówki rurociągów należy zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi m.in. ziemią, wodą. Zabezpieczenie można wykonać np. przez solidne i szczelne zawinięcie końcówek folią i budowlaną taśmą samoprzylepną.

BURMISTRZ IŁŻY

Andrzej Moskwa