

IGP. 271.7.1.2017

Zapytanie NR 1 do SIWZ

do przetargu nieograniczonego na: „**Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży**“

Zapytania do Zamawiającego:

1. Pytanie nr 1

Poz. 5.2 Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji klatki schodowej – 1 kpl. – czy chodzi tu o zapis: *Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją jak dla środowiska korozyjnego, miejskiego i pomieszczeń wewnętrznych o dużej wilgotności oraz pewnym zanieczyszczeniu powietrza (kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2) zgodnie z „Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych“ ?*

2. Pytanie nr 2

Dostawa i montaż konstrukcji świetlika wraz z elementami dostępu technicznego – 0,64 m².

W projekcie jedyny zapis o świetliku to: *W płycie pomieszczenia N, przewiduje się wykonanie świetlika w płycie, pełniącego również funkcję dostępu technicznego.*

Wymiary są znane 0,8 x 0,8 m, ale brak rysunku pogładowego, a także dokładnego opisu, potrzebnego do wyceny, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Ad. 1 Tak. Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji klatki schodowej zgodnie z instrukcją.

Ad. 2 W załączeniu Rysunek A-14 (rzut i przekrój) świetlika.

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa