

### Zapytania do propozycji cenowej

#### na „Wymianę pokrycia dachu budynku kotłowni przy PSP w Pakosławiu”

#### Zapytania do Zamawiającego:

1. W poz. 13 przedmiaru przyjęto system naprawy pokrycia dachu „Szybki Profil SBS” o gr. 8,7 mm. Prosimy o odpowiedź czy można zastosować inny system naprawy pokrycia dachu o innej grubości.
2. Prosimy o potwierdzenie, że obróbki blacharskie, rynny dachowe oraz rury spustowe mają być wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.
3. W pozycji 11 przedmiaru przyjęto wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 3mm. Czy nie powinno być 3 cm? 3 milimetrowa warstwa odparzy od podłoża.

#### Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Ad 1. W poz. 13 przedmiaru podano przykładową technologię pokrycia dwuwarstwowego. Należy wykonać dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną o łącznej grubości układu zbliżonej do podanej w przedmiarze (8,1+/-0,5mm).

Ad 2. Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury deszczowe należy wykonać z blachy stalowej powlekanej.

Ad 3. Powinno być 3 cm warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej

Z-ca BURMISTRZA  
Marek Łuszczek