

Zapytanie nr 1 do SIWZ

na „Modernizację i rozbudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Itży przy ul. Orła Białego – w ogólnie”

Zapytania do Zamawiającego:

1. Przedmiar budowlany – pozycja 1. „Rozbiórka istniejącego budynku wc” o objętości 210 m³. Proszę o załączenie rzutów oraz przekrojów budynku przeznaczonego do rozbiórki. Proszę o podanie wymiarów budynku. Proszę o podanie z czego wykonane są ściany, z czego jest wykonany dach. Czy rozbiórce podlegają fundamenty? Czy wszystkie materiały z rozbiórki podlegają utylizacji?
2. Czy w budynku WC należy wykonać instalację C.O.? W dokumentacji projektowej znajdują się rzuty przyziemia z zaznaczoną instalacją C.O., która nie jest uwzględniona w przedmiarze sanitarnym. Proszę o uzupełnienie przedmiaru sanitarnego o brakujące roboty.
3. Proszę o podanie koloru stolarki drzwiowej: D1, D2, D3.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego:

Ad.1.

- Wymiary budynku: długość 4,65 m, szerokość 4,57 m, wysokość średnia 2,40 m
- Ściany murowane, dach pokryty blachą.
- Fundamenty podlegają rozbiórce.
- Wszystkie materiały z rozbiórki podlegają utylizacji.

Ad. 2. Według projektu zamiennego budynek WC nie posiada instalacji C.O.
Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Ad. 3. Kolor stolarki drzwiowej: D1, D2, D3. należy wycenić jak w projekcie pierwotnym (odcienie brązu).

Z up. BURMISTRZA

Marek Łustczak
Z-ca Burmistrza